



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323 т.60-66-57, E-mail: oktgpn@mchs-18.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение

«Детский сад № 230»

наименование ИП без образования ЮЛ,

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск,

ул. Коммунаров, 321

адрес места регистрации

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«30» сентября 2022 г.

г. Ижевск

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Белых
Никита Андреевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела № 02/52 от «30» сентября 2022 г. об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230»

установил:

21.04.2022 по результатам проверки здания и помещения детского сада, расположенных по адресу: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 321 выявлены нарушения действующих требования норм и правил пожарной безопасности в Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила), ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы противопожарной защиты Автоматизация систем противопожарной защиты», СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», а именно:

- допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (линии связи, извещатели, оповещатели) (п. 54 Правила, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.7.1, п. 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021, п. 6.6.1, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021);

- приборы контрольно-приемные и приборы управления установлены в помещениях без круглосуточного пребывания дежурного персонала (прибор приемно-контрольный пожарный

установлен в медицинском кабинете) (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.12 СП 484.1311500.2020, п. 12.48 НПБ 88-2001);

- уровень звука сигналов СОУЭ в помещениях детского сада требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают. (фактически уровень звука в спальнях групп: «Родничок» – 49 дБА, «Гномики» - 35 дБА, «Лучик» – 45 дБА, «Радуга» – 42 дБА, «Росинка» – 49 дБА, «Солнышко» – 45 дБА, вместо 55 дБА) (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2 СП 3.13130.2009 п. 3.15 НПБ 104-03);

- на кухне у эвакуационного выхода эксплуатируется светильник без колпака (рассеивателя), предусмотренного конструкцией (п. 35 Правил);

- на путях эвакуации из медицинского кабинета и музыкального зала ограждения высотой 0,9 м с перилами при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, п. 3.10 СНиП II-Л. 2-62);

- в помещениях здания детского сада используются отделочные материалы (линолеум), не имеющие сведений (сертификаты) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (музыкальный кабинет) (ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

- осуществляется открытая прокладка электрокабелей, сертификаты о не распространении горения отсутствуют (в тамбуре группы «Лучик») (ч. 8 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008);

- очистка вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не проведена (п. 43 Правил).

Причинами административного правонарушения и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явились бездействие должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, их халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, не достаточность знания работниками организации требований пожарной безопасности, отсутствие должного контроля, внимания со стороны руководства (администрации) за соблюдением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях необходимо безотлагательно рассмотреть представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловное исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска, по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора
города Ижевска по пожарному надзору

Н.А. Белых

Представление получил(а)

дата, должность, подпись

ФИО

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по УР – 8(3412) 51-99-99