

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 230»

(МБДОУ № 230)



«230-ТЙ НОМЕРО НЫЛПИ САД»
ШКОЛАОЗЬ ДЫШЕТОНЬЯ
МУНИЦИПАЛ КОНЬДЭТЭН
ВОЗИСЬКИСЬ УЖЬЮРТ

(230-ТЙ НОМЕРО ШДМКВУ)

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 321.
Телефон: 72-63-61, E-mail: mdouokt_230@mail.ru

04.10.2022 № 311
на № _____ от 30.09.2022

Главному государственному
инспектору г.Ижевска по пожарному
надзору Белых Н.А.

Заведующего МБДОУ № 230
Т.Т. Тихоновой

Ответ на представление от 30.09.2022г.

В ходе обследования МБДОУ № 230, с участием сотрудников ОНД и
ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по УР, выявлены следующие
нарушения законодательства в сфере соблюдения правил пожарной
безопасности:

1	Допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (линии связи, извещатели, оповещатели)	Письмо в Управление образования о выделении денежных средств вх б/н от 27.05.2022
2	Приборы контрольно – приемные и приборы управления установлены в помещениях без круглосуточного пребывания дежурного персонала	Письмо в Управление образования о выделении денежных средств вх б/н от 27.05.2022
3	Уровень звука сигналов СОУЭ в помещениях детского сада требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают	Письмо в Управление образования о выделении денежных средств вх б/н от 27.05.2022
4	На кухне у эвакуационного выхода эксплуатируется светильник без колпака (рассеивателя), предусмотренного конструкцией	Выполнено
5	На путях эвакуации из медицинского кабинета и музыкального зала ограждения высотой 0,9 м с перилами при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены	Выполнено

6	В помещениях детского сада используются отделочные материалы (линолеум), не имеющие сведений (сертификаты) о подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности (музыкальный кабинет)	Имеется сертификат
7	Осуществляется открытая прокладка электрокабелей (в тамбуре группы «Лучик»)	Демонтировано
8	Очистка вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений не проведена	Очистка проведена
9	В здании детского сада исполнительная документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем отсутствует	Имеется
10	Проверка огнезащитной обработки строительных конструкций не проводится	Письмо в Управление образования о выделении денежных средств вх б/н от 27.05.2022
11	Проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше не организовано	Испытания ограждений проведены
12	В западной лестничной клетке осуществляется хранение горючих материалов (шкаф с текстильными материалами)	Шкаф убран

Заведующий МБДОУ № 230



Т.Т. Тихонова